



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute co., Ltd.

문서번호 GEII-20232-0049호
시행일자 2023. 07. 13.
수 신 (주)케이알산업 귀하
참 조 파주와동 A-1BL 공공주택 건설공사 현장
이 중 호 공무팀장
제 목 신축공동주택 공기질 측정결과 통보 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 실내공기질관리법 제9조 및 동법시행규칙 제7의 규정에 의거 귀 사업장의
신축공동주택 공기질 측정 결과서 및 보고서를 아래와 같이 첨부합니다.

아 래

- ※ 건 명 : (주)케이알산업 파주와동 A-1BL 공공주택 건설공사 현장
※ 첨부서류 : 신축공동주택 공기질 측정 결과서 1부.
신축공동주택 공기질 측정 보고서 1부. 끝.

(주)푸른환경산업연구소
대표이사 김 홍 기



[주]케이알산업

파주와동 A-1BL 공공주택 건설공사 현장

신축 공동주택 공기질 측정 결과서

2023. 07.



(주)푸른환경산업연구소

Green Environment Industrial Institute Co., Ltd.

①시료채취일자	2023.07.03. 2023.07.07.		신축 공동주택 실내공기질 측정결과서				③시설 명칭	신축공동주택					
②시료분석기간	2023.07.03. ~2023.07.13.												
시 공 자	④상호(사업장명칭)		(주)KR산업 (파주와동 A-1BL 공공주택 건설공사 현장)										
	⑤소 재 지		경기도 파주시 와동동 1521번지 일원										
	⑥공동주택 현황	공급세대	세대별 규모										
			55A m ²	55B m ²	55C m ²	55CL m ²							
	434 세대	153세대	26세대	153세대	102세대								
측 정 자	⑦상호(사업장명칭)		(주)푸른환경산업연구소		⑧ 성 명(대 표 자)		김 홍 기						
	⑨소 재 지		서울시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3~4층 (전화번호: 02-583-0203)										
	⑩시료채취자		이 승 연 (서명)		⑪분석책임자		진 선 옥 (서명)						
⑫공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/m ³ 또는 Bq/m ³)													
항 목	측 정 일 시 (시간)		측정지점 (동-호수)	온도 (°C)	습도 (%)	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-		-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1지점	라돈 외	2023.07.07. (13:00~14:00)	1201동 301호	33.5	54.0	24.2	152.3	불검출	6.3	불검출	불검출	밀폐	101.3
	라돈	7/7 13:03 ~ 7/10 13:03										환기	19.6
2지점	라돈 외	2023.07.03. (14:20~15:20)	1202동 1102호	34.1	59.0	103.1	797.8	불검출	123.7	170.3	8.9	밀폐	27.5
	라돈	7/7 13:01 ~ 7/10 13:01										환기	8.2
3지점	라돈 외	2023.07.07. (14:12~15:12)	1203동 2503호	34.0	53.0	75.7	325.8	불검출	14.0	24.7	불검출	밀폐	71.9
	라돈	7/7 13:13 ~ 7/10 13:13										환기	15.5
4지점	라돈 외	2023.07.07. (14:15~15:15)	1203동 2505호	33.0	55.0	99.4	308.3	불검출	9.9	불검출	불검출	밀폐	82.0
	라돈	7/7 13:08 ~ 7/10 13:08										환기	11.9
5지점	라돈 외	2023.07.03. (14:09~15:09)	1204동 1003호	32.9	64.0	120.4	980.9	불검출	13.9	28.1	17.0	밀폐	66.2
	라돈	7/7 13:14 ~ 7/10 13:14										환기	11.0
6지점	라돈 외	2023.07.03. (13:00~14:00)	1205동 304호	32.0	60.0	47.8	112.1	불검출	10.4	32.5	2.6	밀폐	97.8
	라돈	7/7 13:20 ~ 7/10 13:20										환기	10.0
평균						78.4	446.2	불검출	29.7	42.6	4.8	밀폐	74.5
												환기	12.7
												(-)	

「실내공기질관리법」제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택
측정결과를 위와 같이 제출합니다.

2023 년 07 월 13 일

대표자 성명 김 홍 기 (서명 또는 인)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 실내공기질 측정 결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

제출자 (주)케이알산업 대표이사 박종화 (인)

파주시장 귀하

